

Муниципальное бюджетное
 общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная
 школа № 1 имени Героя Советского Союза
 Павла Ивановича Чиркина г.Калининска
 Саратовской области»
 412484, Саратовская область, г.Калининск
 ул.Богдана Хмельницкого, д.32
 тел.: (845-49) 2-13-30
 « 01 » 09 2023 г.
 № 386

Главному государственному
 инспектору Калининского,
 Лысогорского и Самойловского
 районов Саратовской области по
 пожарному надзору
 Д.А.Яковенко

МБОУ «СОШ № 1 им. Героя Советского Союза П.И. Чиркина
 г.Калининска Саратовской области» в ответ на Предписание об устранении
 нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 08.08.2023
 года № ИВ-175-4-14-673 сообщает:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Калининский район, с.Малая Екатериновка, Школьный тупик, д.63				
1	Восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации (шлейф №7 отключен)	п.54 ППР в РФ	01.09.2023	Акт проверки работоспособности системы АПС и СОУЭ от 14.08.2023 ООО «Негорим 64»
2	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия сгораемых конструкций чердачного помещения	п. 13 ППР в РФ	01.09.2023	Заклучен договор с ООО «Негорим 64» № П-01/23 от 10.08.2023 Срок выполнения до 07.09.2023
Калининский район, с.Михайловка, ул.Центральная, д.72				
3	Восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации (шлейф № 27 отключен)	п.54 ППР в РФ	01.09.2023	Акт проверки работоспособности системы АПС и СОУЭ от 10.08.2023 ООО «Негорим 64»
4	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия сгораемых конструкций чердачного помещения	п. 13 ППР в РФ	01.09.2023	Заклучен договор с ООО «Негорим 64» № П-04/23 от 21.08.2023 Срок выполнения до 07.09.2023
5	Оборудовать	ст.62, ст.68	01.09.2023	На проведение данных

	территорию школы источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		мероприятий по устранению нарушений, согласно предписанию от 08.08.2023, необходимы значительные финансовые затраты, однако лимиты в таких размерах не заложены на 2023 г.
Калининский район, с.Александровка 3-я, ул.Пушкина д.8а				
6	Восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации	п.54 ППР в РФ	01.09.2023	Акт проверки работоспособности системы АПС и СОУЭ от 31.08.2023 ООО «Негорим 64»
7	Оборудовать территорию школы источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	ст.62, ст.68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		На проведение данных мероприятий по устранению нарушений, согласно предписанию от 08.08.2023, необходимы значительные финансовые затраты, однако лимиты в таких размерах не заложены на 2023 г.
8	Установить над центральным эвакуационным выходом световой оповещатель «Выход»	п.23 ППР в РФ, ч.1 ст.84 Федерального закона №123 ФЗ от 22.07.2008, п.5.3 СП 3. 13130.2009«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2023	Световой оповещатель «Выход» будет установлен до 07.09.2023
9	Выполнить ширину эвакуационного выхода с 1-го этажа школы в соответствии с требуемыми значениями (не менее 1,2 метра)	ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.2.5 п.4.2.19, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.09.2023	Ширина проема расширена
10	Выполнить кабели и провода систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также способы их прокладки, обеспечивающими	11.54 ППР в РФ, п.5.18 СП 434.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.6.2 СП 6.13130.2021	01.09.2023	На проведение данных мероприятий по устранению нарушений, согласно предписанию от 08.08.2023, необходимы значительные финансовые затраты, однако лимиты в таких размерах не заложены на 2023 г.

<p>работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону</p>	<p>«Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009</p>		
--	--	--	--

Директор МБОУ «СОШ №1 им. Героя Советского Союза П.И.Чиркина г. Калининска Саратовской области»



С.А.Денисова