



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России по Саратовской области)

**Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по Калининскому,
Лысогорскому и Самойловскому районам
Саратовской области**

412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.31,

Телефон: 8(845-49) 3-13-51, E-mail: ondipr42@64.mchs.gov.ru

08.08.2023 № ИВ-175-4-14-673

Отметка о размещении сведений
в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий*

08.08.2023

КНМ 64230061000207084886



**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2306/9-64/46-В**

вручается: Муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению "СОШ №1 имени Героя Советского Союза Павла
Ивановича Чиркина г. Калининска Саратовской области»

Во исполнение решения от 02.08.2023 №2306/9-64/46-В о проведении выездной проверки в период с 09 час. 00 мин. «04» августа по 10 час. 00 мин. «08» августа 2023 г. главным государственным инспектором Калининского, Лысогорского и Самойловского районов Саратовской области по пожарному надзору подполковником внутренней службы Яковенко Д.А. проведена внеплановая выездная проверка избирательных участков №897, 898, 899, 915, 920, 921, 915, 919, расположенного в помещении МБОУ "СОШ №1 имени Героя Советского Союза Павла Ивановича Чиркина г. Калининска Саратовской области» по адресам: 412484, Саратовская область, г. Калининск, ул. Б. Хмельницкого, д. 32, Калининский район, с. Малая Екатериновка, Школьный тупик, д.63, Калининский район, с. Михайловка, Центральная, д.72, Калининский район, с. Орловка, ул. Мира, 55, Калининский район, с. 3-я Александровка, ул. Пушкина, д.8а, Калининский район, с. Таловка, Школьный переулок, д.7

* совместно с и.о. директора Барсуковым М.И., заведующими филиалами Ярковой Е.В., Самохиным В.Г., Котовой Г.И., Стасевич О.В., Кулешовой Л.А.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/	Вид нарушения	Ссылка на пункт, часть,	Срок	Отметка о
------	---------------	-------------------------	------	-----------


п	обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	статью и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования, которого (-ых) нарушены	устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	выполнении
Калининский район, с. Малая Екатериновка, Школьный тупик, д.63				
1.	Восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации (шлейф №7 отключен)	п.54 ППР в РФ	01.09.2023	+
2.	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия стораемых конструкций чердачного помещения	п. 13 ППР в РФ	01.09.2023	?
Калининский район, с. Михайловка, Центральная, д.72				
3.	Восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации (шлейф №7 отключен)	п.54 ППР в РФ	01.09.2023	+
4.	Осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия стораемых конструкций чердачного помещения	п. 13 ППР в РФ	01.09.2023	?
5.	Оборудовать территорию школы источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	ст.62, ст.68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.09.2023	?
Калининский район, с. 3-я Александровка, ул. Пушкина, д.8а				
6.	Восстановить работоспособность автоматической пожарной сигнализации	п.54 ППР в РФ	01.09.2023	?
7.	Оборудовать территорию школы источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров	ст.62, ст.68 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	01.09.2023	?
8.	Установить над центральным эвакуационным выходом световой оповещатель «Выход»	п.23 ППР в РФ, ч.1 ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.09.2023	?
9.	Выполнить ширину	п.23 ППР в РФ, ст.53, п.8	01.09.2023	?

	эвакуационного выхода с 1-го этажа школы в соответствии с требуемыми значениями (не менее 1,2 метра)	ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п.4.1.1, п.4.1.2, п.4.1.4, п.4.2.5, п.4.2.19, п.5.1.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
10.	Выполнить кабели и провода систем противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также способы их прокладки, обеспечивающими работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону	п.54 ППР в РФ, п.5.18 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п.6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности», п.3.4 СП 3.13130.2009	01.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Главный государственный инспектор
Калининского, Лысогорского и Самойловского
районов Саратовской области п
подполковник внутренней служ
«08» августа 2023 г.



Д.А. Яковенко

Предписание для исполнения получил:
И.о. директора МБОУ «СОШ №1
имени Героя Советского Союза П.И. Чиркина
г. Калининска Саратовской области»
«08» августа 2023 г.

Барсуков М.И.